



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85 <http://www.gpnrstov.donpac.ru> E-mail: [gpnrstov\\_rnd@mail.ru](mailto:gpnrstov_rnd@mail.ru)  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ  
ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350, тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: [49gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:49gpn_rnd@mail.ru)  
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 11 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская  
(место составления акта)

«21» апреля 2021 года.  
(дата составления акта)

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области "Романовский специальный дом- интернат для престарелых и инвалидов" (ГБУСОН РО "РОМАНОВСКИЙ СДИПИ"), директору Александрову Геннадию Ивановичу.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л. № 11 от «26» марта 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период :

01.04.2021 с 11 час. 10 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

07.04.2021 с 10 час. 10 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

21.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (адрес местонахождения объекта надзора: Волгодонской район, ст. Романовская, Союзный, 37)

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором ГБУСОН «РСДИПИ» Александровым Г.И., заведующим хозяйством Плетневым Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности ....», от 11.01.2021 года – разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима, а именно не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не отражены вопросы по содержанию аварийных выходов, пути доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.) .	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР) утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 393, 394.	01.06.2021г	VV
2. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в отношении каждого здания, не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.	ППР, п.2	01.06.2021г	VV
3. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, не включены разделы по техническому обслуживанию таких систем противопожарной защиты как: <ul style="list-style-type: none"> <li>- система молниезащиты, система управления оповещением и эвакуации людей при пожаре, система пожарного мониторинга передачи сигнала о срабатывании АПС, эвакуационные пути и выходы и т.п.;</li> <li>- отсутствуют сведения о сезонном техническом обслуживании;</li> <li>- отсутствуют сведения о</li> </ul>	ППР, п. 54	01.06.2021г	VV

	текущих ремонтах систем; - и т.д.			
4.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушители установлены на полу без подставок из негорючих материалов, исключаяющих его падение или опрокидывание.	ППР п. 409	01.06.2021г.	?
5.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, а также двери эвакуационных выходов, оборудованы устройствами для самозакрывания.	ППР п. 24; ФЗ-123, ст. 88; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")	01.06.2021г.	?
6.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не соблюдается режим о запрете курения, а именно, допускается курение в не отведенном для этого месте.	ППР, п. 11	Немедленно	✓✓
7.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание учреждения (корпус № 2 пер. Союзный 37) не оборудовано аварийным освещением. (рекомендуемый документ - Ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (рекомендуемый документ - ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, Раздел 4.2, п.7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.9 СП 52.13330.2016, ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)	Ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (рекомендуемый документ - ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, Раздел 4.2, п.7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.9 СП 52.13330.2016, ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ), ППР, п. 37, 54	01.06.2021г.	✓✓ прис
8.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	ППР, п. 54	01.06.2021г.	✓✓
9.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по	приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об	01.06.2021г.	

	пожарной безопасности, имеющиеся декларации пожарной безопасности не соответствуют требованиям приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности".	утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности".		VV
10.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации из здания не приведены в соответствие с требованиям пожарной безопасности: на плане эвакуации не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей, а также средств защиты органов дыхания.	ППР, п. 5; (рекомендуемый документ - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3)	01.06.2021г	V - Суров Зинченко
11.	Программы противопожарного инструктажа, обучения работников учреждения пожарнo-техническому минимуму не согласованы	п. 6, 36, 52, 53 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.06.2021г	VV

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы по Волгодонскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
Цыганков Михаил Леонидович

« 12 » 04 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

Директор ГБУСОН «РСДИПИ»  
Александров Г.И.

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

« 22 » 04 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУСОН «РСДИПИ»  
Александров Г.И.

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)



(подпись)