



Отчет

о выполнении запланированных мероприятий по устранению выявленных при проведенной начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вологодскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области проверки с 01.04.2021г. по 21.04.2021г. нарушений требований пожарной безопасности в ГБУСОН РО «Романовский СДИПИ» в срок, а именно:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности.	до 20.04.2021г.	Срок продлен до 24.02.2022г.
2	Журнал регистрации противопожарных инструктажей.	до 20.04.2021г.	Устранено в срок
3	Очистка дымоходов и отопительных приборов.	до 30.04.2021г.	Устранено в срок
4	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	до 20.04.2021г.	Срок продлен до 24.02.2022г.
5	Подставки под огнетушители.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
6	Двери эвакуационных выходов не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики).	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
7	Помещение эл. щитовой в прачечной (картонные коробки, деревянный ящик).	до 12.04.2021г.	Устранено в срок
8	Помещение эл. щитовой в прачечной (повреждение розетки).	до 12.04.2021г.	Устранено в срок
9	Помещение эл. щитовой в прачечной (электропроводка без изоляции).	до 30.04.2021г.	Устранено в срок
10	Направление движения к водоисточнику, отсутствует информация, указывающая четкое расстояние до водоисточника.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
11	В помещении прачечной и бани неисправна система пожарной автоматики.	до 30.04.2021г.	Устранено в срок
12	В прачечной в проеме эвакуационного выхода проложены инженерные коммуникации, которые не закрыты пандусом.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
13	Частичный демонтаж дверей (корпус №3).	до 30.04.2021г.	Устранено в срок
14	Не соблюдается режим о запрете курения, перед входом в прачечную, корпус №1, 2, 3, 4 и палата №9 корпуса №3.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
15	В помещении прачечной в эл.щитовой, не указаны категории пожаровзрывоопасности, а также класс зоны.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
16	В электрощитовой прачечного помещения технологические отверстия в местах перекрытия не заделаны негорючими материалами.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
17	Помещение бани, в проеме эвакуационного выхода проложены инженерные коммуникации, которые не закрыты пандусами.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
18	Корпус №3, неисправная система пожарной автоматики.	до 21.04.2021г.	Устранено в срок
19	Корпус №3, в проеме эвакуационного выхода проложены инженерные коммуникации, которые не закрыты пандусами.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
20	Корпус №3, неисправная система пожарной автоматики (палата №8 не работают пожарные извещатели).	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
21	Корпус №3, на планах эвакуации не обозначены места размещения средств защиты органов дыхания, не корректно обозначены места размещения средств пожаротушения.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
22	Корпус №3 (комната раздачи пищи) электропровода без изоляции.	до 30.04.2021г.	Устранено в

23	Корпус №3, эвакуационный выход №2, пожарный щит не укомплектован кошмой.	до 01.06.2021г.	срок Срок продлен до 22.06.2022г.
24	Корпус №3, сигнал о срабатывании системы пожарной автоматики не поступил в 49 ПСЧ.	до 21.04.2021г.	Устранено в срок
25	Корпус №3 (помещение кладовой) электропровода без изоляции.	до 30.04.2021г.	Устранено в срок
26	Корпус №1, пожарный щит не укомплектован кошмой.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
27	Корпус №4, сигнал о срабатывании системы пожарной автоматики не поступил в 49 ПСЧ.	до 21.04.2021г.	Устранено в срок
28	Корпус №4 (эл.щитовая) хранение сгораемых материалов (коробки картонные).	до 19.04.2021г.	Устранено в срок
29	Корпус №4, эксплуатация напольных покрытий (ковровая дорожка) на путях эвакуации (сертификаты пожарной безопасности).	до 20.04.2021г.	Устранено в срок
30	Корпус №1 (диспетчерская) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок.	до 20.04.2021г.	Устранено в срок
31	Помещение котельной, пожарный щит не укомплектован противопожарным инвентарем (кошма, лом, ведро).	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
32	Помещение котельной, эксплуатация электропроводов без изоляции.	до 30.04.2021г.	Устранено в срок
33	Помещение котельной, неисправная система пожарной автоматики.	до 21.04.2021г.	Устранено в срок
34	Помещение котельной, хранение сгораемых материалов (картонные коробки, аудиотехника, ветошь, пластиковая тара).	до 12.04.2021г.	Устранено в срок
35	В электрощитовых осуществляется размещение (складирование), а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов.	до 12.04.2021г.	Устранено в срок
36	Помещение котельной, на входной двери не указаны категории пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
37	Корпус №2, здание не оборудовано аварийным освещением.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
38	Помещение склада, электропроводка проложена по горючему основанию.	до 15.05.2021г.	Устранено в срок
39	Помещение пищеблока, в проеме эвакуационного выхода проложены инженерные коммуникации, которые не закрыты пандусами.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
40	Помещение столовой (подсобные помещения) не указаны категории пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
41	Помещение пищеблока, на путях эвакуации осуществляется эксплуатация напольных покрытий (резинотый коврик, линолиум) без соответствующих документов подтверждающих пожарную опасность.	до 12.04.2021г.	Устранено в срок
42	Помещение пищеблока, на пути эвакуации хранение тароупаковочных материалов, газовый баллон и стулья.	до 12.04.2021г.	Устранено в срок
43	Помещение пищеблока (эл.щитовая), технологические отверстия в местах перекрытия не заделаны негорючими материалами.	до 01.06.2021г.	Устранено в срок
44	Помещение пищеблока, пожарный щит не укомплектован пожарным инвентарем, лом, ведро, лопата совковая.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
45	Проверка знаний по ПТМ.	до 15.05.2021г.	Устранено в срок
46	Декларации по пожарной безопасности не соответствуют требованиям приказа МЧС России от 16.03.2020г. №171.	до 01.06.2021г.	Срок продлен до 22.06.2022г.
47	Предоставить техническую документацию и схему по подземному резервуару для хранения ГСМ, для нужд котельной.	до 01.06.2021г.	Не устранено

Ответственный за пожарную безопасность

Н.Н.Плетнев



Утверждаю
Директор ГБУСОН РО
«Романовский СДИПИ»
Г.И. Александров

Отчет

о выполнении запланированных мероприятий по устранению выявленных при проведенной начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области проверки с 11.06.2021г. по 24.06.2021г. нарушений требований пожарной безопасности в ГБУСОН РО «Романовский СДИПИ» в срок, а именно:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Корпус №2, не соблюдаются проектные решения (исполнительная документация шифр №021215-АПС от 2015г.), в помещении №2 не установлен свето-звуковой прибор.	до 24.02.2022г.	Устранено в срок
2	Корпус №2, на устройство контроля шлейфа в помещении №5 отсутствует документация завода-изготовителя, а также сведения о прохождении сертификации.	до 23.12.2021г.	Устранено В срок
3	«Инструкция о мерах пожарной безопасности ... в здании корпуса №2» по адресу: пер. Союзный, 37 - разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима.	до 24.02.2022г.	Устранено в срок
4	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты по адресу: пер. Союзный, 37, не разработан.	до 24.02.2022г.	Устранено в срок
5	«Инструкция о мерах пожарной безопасности ... в здании корпуса №2» по адресу: ул. Ленина, 53 - разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима.	до 24.02.2022г.	Устранено в срок
6	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты по адресу: ул. Ленина, 53, не разработан.	до 24.02.2022г.	Устранено в срок

Ответственный за пожарную безопасность

Н.Н. Плетнев

	взрывоопасности, а также класс зоны.		
20	На планах эвакуации не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей, а также средств защиты органов дыхания.	до 24.06.2022г.	
21	Пожарные щиты около эвакуационного выхода №2 из корпуса №3, у стены корпуса №1, у здания котельной, не укомплектованы: кошмой, лом, ведро.	до 24.06.2022г.	Устранено частично (кроме здания котельной)
22	Подставки под огнетушители (прачечная, корпус №1, 3, 4, помещение котельной, склад).	до 24.06.2022г.	
23	Декларации по пожарной безопасности по адресу: ул. Ленина, 53, не соответствуют требованиям приказа МЧС России от 16.03.2020г. №171.	до 24.06.2022г.	Срок продлен до 24.02.2022г.
24	Сигнал о срабатывании системы пожарной автоматики в жилых корпусах №1, 3, 4, на пульт связи части 49 ПСЧ не поступал.	до 24.07.2021г.	Устранено в срок
25	При срабатывании АПС в корпусе №3 не включается эвакуационное освещение и не находится в круглосуточном режиме.	до 24.09.2021г.	Устранено в срок
26	Доводчик эвакуационного выхода из здания литера А в неисправном состоянии.	до 24.06.2022г.	Устранено в срок
27	Места для курения на территории учреждения по адресу: ул. Ленина 53, не обозначены.	до 24.06.2022г.	
28	Корпус №3, доступ к огнетушителям затруднен.	до 24.07.2021г.	Устранено в срок
29	Не соблюдаются проектные решения в части установки устройства в здании котельной, здании автогаражей, складских зданиях, дымовых пожарных извещателей в место тепловых.	до 24.06.2022г.	Устранено
30	Техническое обслуживание и ремонта внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в здании котельной и проведения проверки в части водоотдачи не реже 2-х раз в год (весной и осенью).	до 24.06.2022г.	Устранено

Ответственный за пожарную безопасность  Н.Н.Плетнев